

# 契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	中央（港島 3 丁目他）配水管新設取替工事
<p>工事概要変更</p> <p>管布設延長：φ 800-202.3m、φ 600-33.3m、φ 300-4.3m、φ 200-34.2m φ 150-5.2m,SP800A-56.9m,SP600A-4.0m</p> <p>管撤去延長：φ 600-35.1m、φ 300-4.3m、φ 200-24.6m、φ 150-19.1m SP600A-143.0m,SP300A-5.5m,残置 SP600A-311.9m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>① 街渠工、仮排水管設置・撤去工 各地下埋設企業との協議により配水管の布設位置が街渠下へ変更となった。そのため仮排水管の設置（新規工種）や街渠工の増工、また、街渠復旧について地元との協議の結果、現場打ち施工から二次製品での施工へと変更が生じた。</p> <p>② 交通誘導警備員 工期延長に伴い交通誘導員が増となる。また、後述の理由により交通誘導員についても増となる見込みである。</p> <p>③ 電気防食設備設置工 布設工事の完了後に実施した腐食環境調査において、想定以上の電蝕防止設備（マグネシウム陽極）の設置が必要となることが判明する。</p>	